


Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«01» февраля 2024 г., ПМ 22240061000209333009

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 7 управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«08» февраля 2024 г., № 2402/011-22/81/ПВПР

(дата составления предписания)

край Алтайский, г. Заринск, ул. Партсъезда 1, 83859544090, e-mail: 7tond@22.mchs.gov.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

Предписание

об устранении нарушений обязательных требований

1. Профилактический визит проведен: «08» февраля 2024 г., учетный номер ПМ 22240061000209333009.

(указывается дата проведения, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведен в рамках:

Осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля и соответствия в едином реестре видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. Заместитель начальника территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 7 управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю (Заместитель главного государственного инспектора города Заринска, Заринского, Залесовского, Кытмановского, Тогульского и Ельцовского районов по пожарному надзору) Власов Сергей Викторович, e-mail: 7tond@22.mchs.gov.ru, телефон: +73859544090

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководители группы инспекторов)

4. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

1. край Алтайский, г. Заринск, ул. Таратынова, Домовладение 1/1

(указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности по адресу (местоположение) наладочных линий объектов контроля)

5. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ВОСПИТАННИКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ "ЗАРИНСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ", адрес юридического лица: 659100, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, ЗАРИНСК, ТАРАТЫНОВА УЛИЦА, ДОМ 1/1

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их идентификационный номер налогоплательщика)

6. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Ответственный за обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты, в котором могут одновременно находиться 50 и более человек, не прошел обучение по дополнительным профессиональным программам - программам повышения квалификации в области пожарной безопасности.

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 1, Подпункт а, Прочее приложение № 3. Приказ федерального органа исполнительной власти 806 от 17.11.2021 'Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Лица, являющиеся ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности, осуществляющие трудовую и служебную деятельность в государственных органах, органах местного самоуправления, общественных объединениях, юридических лицах, должны проходить обучение по дополнительным профессиональным программам - программам повышения квалификации в области пожарной безопасности.

Срок устранения нарушения:

12.08.2024

2. Заполнение проема, над противопожарной дверью помещения электрощитовой, не соответствует типу противопожарной преграды (в противопожарной преграде над дверью имеется проем защитный листами жести), что не соответствует требованиям п. 5.1.2, п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержден и введен в действие приказом МЧС России от 24.04.2013 года N288.
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 21.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента
Срок устранения нарушения:
 12.08.2024
3. Заполнение дверного проема, ведущего в помещения серверной, не соответствует типу противопожарной преграды (в дверном проеме перегородки, установлена деревянная дверь без нормируемого предела огнестойкости), что соответствует требованиям п. 5.1.2, п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержден и введен в действие приказом МЧС России от 24.04.2013 года N288.
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 21.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента
Срок устранения нарушения:
 12.08.2024
4. Заполнение проема, в смежной перегородке, отделяющей помещение серверной и сенсорную комнату, не соответствует типу противопожарной преграды (в перегородке имеется оконный проем), что не соответствует требованиям п. 5.1.2, п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержден и введен в действие приказом МЧС России от 24.04.2013 года N288.
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 21.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента
Срок устранения нарушения:
 12.08.2024
5. В помещении серверной допущена эксплуатация электрического светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника.1479
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 (Пункт 35, Подпункт в. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 Запрещается эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией.
Срок устранения нарушения:
 12.08.2024
6. Под лестничным маршем, со стороны спортивного зала, допущено хранение керамической плитки в упаковке, выполненной из горючих материалов (картонная упаковка).
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 16, Подпункт к. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 На объектах защиты запрещается хранить под лестничными маршами и площадками вещи, мебель, оборудование и другие предметы, выполненные из горючих материалов.
Срок устранения нарушения:
 11.03.2024

Заместитель начальника территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 7 управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю (Заместитель главного государственного инспектора города Заринска, Заринского, Залесовского, Кытмановского, Тогольского и Ельцовского районов по пожарному надзору) Власов Сергей Викторович

(подлинник, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, подписавшего предписание)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 317028E5C057910764C1A29A6629D80252
Владелец: Власов Сергей Викторович
Действителен с 01.02.2023 по 26.04.2024

подпись

Заместитель начальника территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 7 управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю (Заместитель главного государственного инспектора города Заринска, Заринского, Залесовского, Кытмановского, Тогольского и Ельцовского районов по пожарному надзору) Власов Сергей Викторович, e-mail: 7tond@22.mchs.gov.ru, телефон: +73859544090

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, неосуществляющего полномочий по составлению, подписанию, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должности руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

« ___ » часов « ___ » минут « ___ » _____ 20__ г. _____

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и адрес направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

